



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26. 10. 2022

Naše zn.: 8.3/8025/13168/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

wamp in, s.r.o.

Slavíkovců 449/15a

709 00 OSTRAVA

Datum: 21. 11. 2022

### Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba : Umístění minigolfového hřiště a trampolíny vč. přípojky NN  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 42/15  
Ulice : Horymírova  
Stavebník : Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o stavbu minigolfového hřiště v uzavřeném areálu školy. Srážkové vody budou zasakovány. Informativní umístění vodovodu DN 500 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení kanalizací v provozování naší společnosti vedoucích v zájmové lokalitě. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Veškeré nově navrhované objekty (minigolfové dráhy, trampolína, mobiliář aj.) a výsadba dřevin budou v souladu s dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo kanalizací v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
5. Poklopy kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Po domluvě se zástupcem provozu kanalizační sítě bude provedena výměna stávajících poklopů revizních šachet situovaných v ploše hřiště za poklopy bez odvětrání.
6. Musí být zachována možnost příjezdu čistící techniky k revizním šachtám z důvodu údržby kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí v areálu školy.
7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114



729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Přílohy: situace, dokumentace



