



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 23. 2. 2018

Naše zn.: 8.4/8025/2380/18/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 16. 3. 2018

Paní

Ing. Vendula Kvapilová

Serafinova 396/9

719 00 OSTRAVA

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Výměna rozvodů ZTI a oprava soc.zařízení
Katastr : Ostrava-Hrabůvka
Parcela : 1303
Ulice : Mjr.Nováka
Investor : SMO MOB Ostrava-Jih

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 100 - DN 600 a kanalizace 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upozorňujeme na plánovanou opravu výše uvedeného vodovodu DN 100.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možné objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro povolování stavby nám bude předložena k vyjádření.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

