



Datum podání žádosti: 2.5.2024
Naše značka: 8.3/8025/48578/24/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 7.5.2024

wamp in
Ing. Vlasta Vargová
Slavíkovců 449/15a
709 00 OSTRAVA 9

Vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavby

Název stavby (akce)

Indiánské hřiště

Zájmové území

Ulice: Jana Maluchy
Katastr: Dubina u Ostravy
Parcela: 76/1

Stavebník

Jméno: SMO MěOb Ostrava - Jih
Adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Jedná se o obnovu multifunkčního hřiště a doplnění workoutu v místě stávající asfaltové herní plochy. Srážkové vody budou zasakovány do zeleně, stávající řešení.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 600, DN 150 a kanalizace DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti - např. pojezdem těžké techniky. Poklopy vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace