

Legenda místností


OZN.	Účel místnosti
001	SCHOD. PROSTOR
002	CHODBA
003	SKLEPNÍ BOXY
004	SKLEP
005	SKLEP
006	SKLEP
007	SKLEP

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sruzeně vybaveny proudovými chrániči.

Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu. Rozmístění svítel, el. přístrojů a kabelových tras je nutno korigovat s ohledem na uložení stávajících i nových potrubních rozvodů v prostorech 1.PP. Je nutno také zamezit stínění světelného toku navržených svítel uvedenými potrubními rozvody a jejich upevňovacími konstrukcemi.

- Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V, IP44
- Spínač střídavý (řazení 6), 10AX, 250V, IP44
- Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V, IP44
- Zásuvka jednofázová, jednohásobná, 16A, 250V, bílá, IP44

Jarmila Mazurková Projektant elektrozařízení TICR ev.č.20100225-19	STAVBA:	ubytovna - udržovací práce	
	MÍSTO STAVBY:	Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka	
	VÝKRES:	ELEKTROROZVODY 1.PP	STUPEŇ: DPS
	INVESTOR:	SMO MOB Ostrava – Jih Horní 719/3, Ostrava – Hrabůvka	MĚŘÍTKO: 1:50
ZODP. PROJEKTANT: Jarmila Mazurková		DATUM: 09/2023	
PROJEKTANT: Jarmila Mazurková		ČÍSLO: D1.4.4.b-01	