

Legenda místností


OZN.	Účel místnosti
301	SCHOD. PROSTOR
302	CHODBA
303	neobsazeno
304	ÚKLID
305	WC ŽENY
306	WC ŽENY
307	POKOUJ
308	POKOUJ
309	UMÝVÁRNA
310	PŮDNÍ PROSTOR
311	KUCHYŇ
312	POKOUJ
313	POKOUJ

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou vybaveny proudovými chrániči. Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKYLo pod omítkou. Koncové prvky pro kuch. spotřebiče (mikrovlhka, varná konvice) nad pracovním stolem, ostatní zásuvky ve výš 0,3 m nad podlahou kromě koupelen, kde jsou ve výš 1,2 m nad podlahou.

- Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V, IP44
- Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V, IP44
- Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V
- Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V
- Sporáková přípojka 230V
- Pohybové čidlo stropní 360°

- Hlavní kabelová trasa silinoproudu
- Kabelová trasa silinoproudu
- Kabel silinoproudu

Jarmila Mazurková Projektant elektrozařízení TICR ev.č.20100225-19		STAVBA: ubytovna - udržovací práce MÍSTO STAVBY: Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka			
VÝKRES: ELEKTROROZVODY 3.NP		Jarmila Mazurková Projektovatel elektrozařízení IC: 0510267		STUPEŇ: DPS	MĚŘÍTKO: 1:50
		INVESTOR: SMO MOb Ostrava – Jih Horní 719/3, Ostrava – Hrabůvka		DATUM: 09/2023	
ZODP. PROJEKTANT: Jarmila Mazurková		<i>Mazurková</i>		ČÍSLO: D1.4.4.b-04	
PROJEKTANT: Jarmila Mazurková					