



Vaše značka: VZ 54.24

Ze dne:

Č. j.: JIH/096809/24/OBH/Max

Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
-zde-

Vyřizuje: Gabriela Maxová

Telefon: +420 599 430 333

Fax:

E-mail: gabriela.maxova@ovajih.cz

Datum: 12.09.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 54.24 „Oprava průmyslové podlahy v 1.NP v parkovacím objektu PO51 na ul. L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les, etapa 1. a 2.“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

Přestože žádost dodavatele, přijatá v E-ZAK dne 11. 09. 2024 nebyla doručena v souladu se zadávacími podmínkami dle čl. VII. Výzvy k podání nabídky, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Ze pracované dokumentace není patrné, zda finální podlaha (stěrka) kopíruje stávající povrch? jaká má být finální rovinnost podlahy
Odpověď č. 1	Ano, finální podlaha/ stěrka kopíruje stávající povrch. Finální rovinnost investor nestanovil.
Dotaz č. 2	Gumová dilatace v objektové spáře není typovým a dlouhodobým řešením, navrhuje použít dilatační profil s definovanou hodnotou překlenutí trhliny např. Deflex
Odpověď č. 2	Navržené řešení je systémové, podle výrobce materiálu.

Dotaz č. 3	Projekt neuvádí, jak doplnit odfrézovaný povrch do 30 mm, chybí položka? Pokud správně chápu, pokud odfrézuji 30 mm měl bych je nějak doplnit zpět? <u>Zemní práce</u> <table><tr><td>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 tloušťky vrstvy do 30 mm</td><td>m2</td><td>493,640</td></tr></table> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113155511 půdorys podlahy 1.NP 1.ETAPA 573,64-80 493,640	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	493,640
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	493,640		
Odpověď č. 3	Ano, v zadávací dokumentaci je navrženo doplnění odbroušeného materiálu označeného na výkresech šrafováním. Viz položkový rozpočet pro etapu I., položka č. 4 a v položkovém rozpočtu pro etapu II. položka č. 7 „Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí“.			

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Blanka Jalovíecová
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství