

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP NS					
Č.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SKLADBA	STĚNY, STROP	POZNÁMKA
201	VSTUP - SCHODIŠTĚ	18.54	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
202	POKLADNA	12.47	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
203	ÚČETNÍ	34.24	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
204	CHODBA	104.49	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
205	DENNÍ MÍSTNOST	46.89	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
206	KANCELÁŘ	53.41	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
207	KANCELÁŘ	53.49	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
208	ZASEDACÍ MÍSTNOST	67.37	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
209	ARCHÍV, KANCELÁŘ	41.19	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
210	CHODBA	13.96	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
211	WC	2.22	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
212	PŘEDSÍŇKA	2.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
213	KUCHYŇKA	5.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
214	SEKRETÁŘKA	23.38	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
215	KANCELÁŘ	36.95	PVC	S6	OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
216	KANCELÁŘ	20.57	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
217	KANCELÁŘ	20.57	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
218	KANCELÁŘ	20.65	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
219	KANCELÁŘ	21.71	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
220	KANCELÁŘ	43.17	PVC	S6	KER. OBKLAD, OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA, KER. OBKLAD V. 1500mm
221	PŘEDSÍŇKA - ŽENY	4.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
222	KOUPELNA - ŽENY	3.14	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
223	WC - ŽENY	10.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
224	PŘEDSÍŇKA - MUŽI	8.63	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
225	KOUPELNA - MUŽI	2.49	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
226	WC - MUŽI	7.28	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
227	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.41	KERAMICKÁ DLAŽBA	S5	KER. OBKLAD, OMÍTKA	KER. OBKLAD V. 2130mm
		683.93 m²				

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
EL1	zářivkové svítidlo stropní	1x36W,EP, IP20, s krytem IP40		
EL2	zářivkové svítidlo stropní	2x36W,EP, IP20, s krytem IP40		
EL3	zářivkové svítidlo	2x36W,IP20,EP,optika		
EL4	zářivkové svítidlo podhled.	2x18W,IP40,EP,s krytem		
EL5	zářivkové svítidlo pod linku	18W,IP20 s vypínačem		
EL6	zářivkové svítidlo nástěnné	2x18W,EP, IP20, sklo –plast		
EL7	led svítidlo nouzové	LED,IP20 s autonomním zdrojem min	90min	
EL8	žárovkové svítidlo	60W,IP54, plast–sklo „NA FASÁDU		
EL9	zářivkové svítidlo	2x36W,IP65,EP		
EL10	žárovkové svítidlo	60W,IP44, plast–sklo		
BP1	snímač pohybu	360° /10A/230V/IP20		
	vypínač	01 IP20		
	vypínač	05 IP20		
	vypínač	06 IP20		
	vypínač	07 IP20		
	tlačítkový ovládač	1s IP20		
	vypínač	01 IP44 NA POVRCH		
	vypínač	05 IP44 NA POVRCH		
	vypínač	01 IP44 pod omítku		
	vypínač	05 IP44 pod omítku		
	vypínač vačkový ve skříni	16A/400V ve skříni UKM IP44		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V/PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA		
	dom.dvojzásuvka s ochr.clank.	16A/230V		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V,IP44 na povrch		
	domovní zásuvka	16A/230V,IP44 pod omítku		
PC	datová zásuvka	2xRJ45		

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN–C
3NPE 50Hz,400V/TN–S
1NPE 50Hz,230V/TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41ed.2 Z1 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Objekt je vybaven hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy
doplňujícím pospojováním

Prostor dle ČSN 33 2000–4–41ed.2 Z1: normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–4–41ed.2 z hlediska ČSN 33 2000–5–51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32–NMI
v umývárnách montovat el.zařízení mimo zónu 2
1–venkovní AB7

PŘÍSTROJE VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU

Označování el.přístrojů a spotřebičů

2xEL 4–12a
počet
druh dle tabulky
typ dle tabulky
obvod rozváděče
část obvodu samostatně ovládáno

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	PODPIS	Atris Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30		
NÁZEV AKCE:	OSTRAVA-HRABOVKA	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A1
ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 8, OSTRAVA - ZÁBŘEH		DATUM: DUBEN 2016	STUPEŇ: DPS
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM	MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO PARÉ: D.1.4 - 03
		MĚŘÍTKO: 1 : 75	