



# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 10.8. 2016  
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 34300/2016/OV/HP  
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 43792/2016/OV/HP  
VYŘIZUJE: Masná  
TEL.: 595 138 144  
E-MAIL: radka.masna@khsova.cz  
DATUM: 25.8. 2016

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu  
Horní 791/3  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH odbor investiční		Čís. dopor.
Došlo: 31-08-2016		Zpracovatel
Č. j.: 058180/16/IAN	Ukl. znak	
Počet listů: 1	Příl.: 1	330-6

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, doručenou dne 7.7. 2016 a doplněnou dne 10.8. 2016, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Změna dispozice objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby: „Změna dispozice objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“

**s o u h l a s í .**

### Odůvodnění:

Na základě žádosti investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, doručené dne 7.7. 2016 a doplněné dne 10.8. 2016 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Změna dispozice objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětná projektová dokumentace (Atris s.r.o.) řeší stavební úpravy stávajícího objektu, umístěného na ul. Kpt. Vajdy, na parcelách č. 3491, 612/14 v k.ú. Zábřeh nad Odrou. Objekt je v současné době využíván jako provozní budova Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvková organizace. V rámci stavebních úprav bude provedena mj. úprava střešní krytiny, výměna oken, dveří, změna dispozice sanitárního zařízení a administrativního zázemí organizace. Dále budou provedeny nové vnitřní rozvody vytápění, kanalizace, vody, elektroinstalace, včetně instalace nových svítidel a instalaci vzduchotechniky pro nucené větrání sanitárního zařízení. Dispoziční řešení:

1. NP: stávající technické zázemí (výměňiková stanice, technické místnosti, garážové stání pro 4 automobily), prádelna (pračka, sušička k údržbě osobních ochranných pracovních prostředků), úklidová místnost s výlevkou, 5 místností skladů k uskladnění používaného nářadí a pomůcek, denní místnost a sanitární zařízení pro zaměstnance (záchody, sprchy, umývárny a šatny, oddělené dle pohlaví). Prostory 1. NP jsou určeny pro provozní pra-

covníky, vykonávající činnost v terénu. Celkový počet činí 60 mužů a 20 žen ve dvousměnném provozu.

2. NP: 10 místností kanceláří (m.č. 202, 206, 207, m.č. 214 – 220), kancelář+archiv (m.č. 209), zasedací místnost (m.č. 208), pokladna (m.č. 202), denní místnost, kuchyňka, úklidová místnost s výlevkou, sanitární zařízení (záchody, sprchy, umývárny, oddělené dle pohlaví). Ve 2. NP bude pracovat celkem 16 zaměstnanců.

Součástí podání byl světelně technický výpočet (zpracovatel Ing. Milan Blasbalg) denního a umělého osvětlení pracovních prostor. Trvalá pracovní místa budou umístěna v pásmu s vyhovujícím denním osvětlením. Umělé osvětlení je zajištěno soustavou zářivkových svítidel fy MODUS. Dle plánu údržby bude čištění svítidel realizováno 2x za 1 rok, obnova maleb 1x za 2 roky, výměna zdrojů 1 x za 5 let, vyhořelé zdroje individuálně. Předložený výpočet denního a umělého osvětlení vyhovuje požadavkům § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Větrání prostor 2. NP bude přirozené prostřednictvím otevíratelných oken, ovladatelných z podlahy. Větrání prostor 1. NP je navrženo nucené vzduchotechnickou jednotkou, umístěnou ve skladu (m.č. 155), vybavenou ventilátory, rekuperačním deskovým výměníkem a uzavírací klapkou na přívodu vzduchu (celkový přívod/odvod: 1270/1315 m<sup>3</sup>/hod). Přívod vzduchu bude realizován přes protidešťovou žaluzii z fasády a odvod znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Distribuce vzduchu v prostoru šaten (muži, ženy) bude probíhat přes kruhové potrubí a přívodní výusti, znehodnocený vzduch bude následně odváděn přes stěnové mřížky do navazujících sprch a umýváren, odkud bude odsáván přes talířové ventily. Sanitární zařízení (záchody, sprchy, umývárny), úklidová místnost, technické místnosti a sklady budou větrány podtlakově potrubními ventilátory s úhradou odsávaného vzduchu z přilehlých prostor stěnovými mřížkami a dveřmi bez prahů. Větrání místností prádelny a denní místnosti bude přirozené okny, doplněné o nucený odvod vzduchu radiálními a axiálními ventilátory, s výfukem na fasádu objektu. Vytápění objektu je zajištěno stávající dálkové ústřední otopnými tělesy. Zásobování pitnou vodou je z veřejné vodovodní sítě, přípojka zůstane beze změn, budou provedeny pouze úpravy vnitřních rozvodů vody v objektu.

Zdrojem hluku bude související doprava a vzduchotechnika. K minimalizaci hluku emitovaného z provozu vzduchotechnického zařízení bude potrubí opatřeno tlumiči hluku. Objekt přístavby leží v zóně bez bydlení.

Vzhledem k umístění a charakteru provozu stavby lze předpokládat dodržení povinností ve smyslu § 30 zák. č. 258/2000 Sb., § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Předložený projekt garantuje dodržení požadavků zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Václav Kopecký, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny práce I  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát	1 list, 2 strany (DS)
1x PD (pošta)	
1x KHS, HP/I	1 list, 2 strany + 1/svazek





## Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **88502295-12413-160831084336**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.08.2016 v 08:46:43. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 31.08.2016 08:12:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D A1 3F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Václav Kopecký, vedoucí oddělení, 1405, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě [IČ 71009167]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městský obvod Ostrava-Jih**  
Pracoviště: **Městský obvod Ostrava-Jih**  
**Ostrava-Hrabůvka** dne **31.08.2016**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Jana Papadopulosová

Otisk úředního razítka:



88502295-12413-160831084336

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1D A1 3F, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*