

LEGENDA SKLADEB

S1 - SKLADBA PODLAHY V 1.NP - KERAMICKÁ DLAŽBA, PODLAHA TL. 100mm  
- KERAMICKÁ DLAŽBA, μ ≥ 0,5, PEI4, TL. 10mm  
- FLEXI LEPIDLO, 4mm  
- PENETRACE  
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH, TL. 3mm  
- PENETRACE  
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR, TL. 59mm, PEVNOST V TLAKU 25MPa, PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU 5MPa  
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE  
- IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150S, TL. 20mm  
- VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU, TL. 4mm  
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE  
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

S4 - SKLADBA PODLAHY V 1.NP - GARÁŽ, PODLAHA TL. 100mm  
- UZAVÍRAČÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR, VE DVOU VRSTVÁCH, KŘEMICITÝ PÍSEK  
- PENETRACE  
- BETONOVÝ POTĚR C20/25 XC1, S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ, TL. 96mm  
- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU, TL. 4mm  
- PENETRACE  
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 175mm, C20/25, 2xKARI SÍŤ 100x100/8  
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP F16-32  
- ROSTLÝ TERÉN

S7 - SKLADBA PODLAHY V 1.NP - BET. VYMÝVANÁ DLAŽBA, PODLAHA TL. 100mm  
- VYMÝVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA, TL. 40mm  
- FLEXI LEPIDLO, 4mm  
- PENETRACE  
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH, TL. 3mm  
- PENETRACE  
- SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINAS ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ, SPÁD 1%, TL. 29-49mm  
- VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU, TL. 4mm  
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE  
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

S8 - SKLADBA STŘECHY  
- STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 100mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 60-300mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ  
- ASFALTOVÁ PENETRACE  
- ŽEBROVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP  
- OMÍTKA, MALBA

S11 - SKLADBA STŘECHY PŘISTAVOVANÉ GARÁŽE  
- STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- TEPELNÁ IZOLACE PIR, TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S TL. 80mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 30-130mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ  
- ASFALTOVÁ PENETRACE  
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP  
- OMÍTKA, MALBA

S12 - SKLADBA STŘECHY PŘISTAVOVANÉ GARÁŽE - B<sub>ROOF</sub>(t3)  
- STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- OSB DESKA III, TL. 18mm, PÉRO-DRÁŽKA  
- TEPELNÁ IZOLACE PIR, TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S TL. 80mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 30-130mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ  
- ASFALTOVÁ PENETRACE  
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP  
- OMÍTKA, MALBA

LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

- ZS1
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 70F, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS2
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, XPS, TL. 160mm, MOZAIKOVÁ OMÍTKA, STŘEDNĚZRNNÁ
- ZS3
- ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZE SPODNÍ STRANY, EPS 70F, TL. 160mm, VYZTUŽENÍ STĚRKA, MALBA
- ZS4
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 100mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS5
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 160mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS6
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MV, TL. 50mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS7
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 70F, TL. 190mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZS8
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, XPS, TL. 50mm, MOZAIKOVÁ OMÍTKA, STŘEDNĚZRNNÁ
- ZS9
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, EPS 70F, TL. 50mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm

LEGENDA MATERIÁLU

- 
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- 
- DOZDÍVKY, PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 300mm, P2-400
- 
- PŘÍČKA, PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 100mm/125mm, P2-500
- 
- OBVODOVÉ ZDIVO, BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, TL. 300mm
- 
- PROSTÝ BETON C20/25 XC1
- 
- ŽELEZOBETON C20/25 XC1, OCEL R 10 505
- 
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 70F, 150S
- 
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU XPS
- 
- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
- 
- STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM
- 
- Kxx
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- 
- Zxx
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- 
- Pxx
- PARAPETY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- 
- x
- PŘEKLADY, VIZ. VÝPIS PRVKŮ

ZODP. PROJEKTANT:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> <div></div>	<div> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				
NÁZEV AKCE:					ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH					DATUM: BŘEZEN 2016	STUPEŇ: DPS
					MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	
OBSAH VÝKRESU:				STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.1b)-15
LEGENDA SKLADEB, MATERIÁLU				SO 01		
				MĚŘÍTKO:		
				1:75		