



Datum podání žádosti: 23.8.2023  
Naše značka: 7.3/8025/44622/23/Wei  
Vyřizuje: Ing. Kateřina Weisssová  
Tel.: 597 475 192  
E-mail: weissova.katerina@ovak.cz  
Datum vystavení: 12. 9. 2023

wamp in,s.r.o  
Ing. Vlasta Vargová  
Slavíkovců 449/15a  
709 00 Ostrava 9

## **Vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavby**

### Název stavby (akce)

### **Oprava přípojky NN objektu školní kuchyně při ZŠ A. Kučery**

#### Zájmové území

Ulice: Alberta Kučery  
Katastr: Hrabůvka  
Parcela: 434/1,434/20,434/21,434/23,434/24.St.  
2170, 434/41

#### Stavebník

Jméno: MěOb Ostrava-Jih  
Adresa: Horní 719/3  
700 30 Ostrava

V zájmovém území se nachází kanalizační stoky DN 500 a DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Jejich orientační umístění je patrné z přiložené situace.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500 mm vč. -1,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchů a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení našeho zařízení v dotčeném území, které je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 73 3050 (zemní práce). Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Kanalizační poklopy musí být přístupné po celou dobu stavby.
4. Zahájení stavby nám bude oznámeno (14 dnů předem), zástupci našeho provozu budou přizváni ke kontrole před záhozem a ke kolaudaci  
☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je dva roky.

Ing. Kateřina Weisssová  
technický pracovník oddělení dokumentace  
Příloha: situace