



**Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s.**

Ev. číslo: ..... Sř: .....  
Došlo: - 6 - 10 - 2021  
Zaúčtoval: ..... Schválil: .....

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27. 8. 2021

Naše zn.: 8.3/8025/9517/21/Kub

Vyřizuje: Ing. Jana Kubošková

Tel.: 597 475 127

E-mail: kuboskova.jana@ovak.cz

Datum: 30. 9. 2021

FLORSTYL, s.r.o.

Náměstí svobody 362

686 04 KUNOVICE

### Vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

**Stavba:** Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova

**Katastr:** Hrabůvka

**Parcely:** 303/38, 304/2, 311/5, 311/42, 311/43, 311/44, 311/45, 489/2, 489/3, 799/1

**Ulice:** Adamusova a Klegova

**Stavebník:** Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Jedná se o úpravu významného krajinného prvku v k.ú. Hrabůvka (sadové úpravy, rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší, jejich částečné přetrasování a vytvoření nových komunikací pro pěší atd.) Odtokové poměry nebudou stavbou změněny. Srážkové vody budou zasakovány na pozemcích.

Informativní umístění vodovodů DN 200 a DN 400 a kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět **výsadbu dřevin**, umisťovat **mobiliáře**, zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti - např. pojezdem těžké techniky. Poklopy vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupce provozu vodovodní sítě bude přizván k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu **vodovodu DN 400** a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Jana Kubošková

technický pracovník oddělení dokumentace

*Kuboskova*  
Přílohy: situace, dokumentace

Nádražní 28/3114 | 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava  
tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673  
ČSOB | č.ú.: 167222/0300 | www.ovak.cz  
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Nádražní 28/3114



**729 71 Ostrava – Moravská Ostrava**

