



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3. 11. 2022

Naše zn.: 8.3/8025/13427/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 25. 11. 2022

Ev. číslo: ..... Stř.: .....  
Došlo: - 5 -12- 2022  
Zaúčtoval: ..... Schválil: .....

FLORSTYL s.r.o.  
Nám. Svobody 362  
686 04 KUNOVICE

### Vyjádření k dokumentaci pro povolování stavby

Stavba : Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova  
Katastr : Ostrava - Hrabůvka  
Parcela : 451/4, 462/1  
Stavebník : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o výsadbu dřevin, regeneraci trávníků, úpravu stávající zeleně, odstranění některých zpevněných ploch, vytvoření nového mlatového chodníku. Srážkové vody budou zasakovány.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 - DN 600 a kanalizací DN 300 - DN 800 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace. Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí a na plánovanou opravu vodovodů v zájmové lokalitě.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od řady musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Výsadba dřevin bude v souladu s dokumentací situována mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
5. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí zůstat trvale volně přístupné. Po ukončení stavby budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
6. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace