



Datum podání žádosti: 11.9.2024  
Naše značka: 8.3/8025/50857/24/Vaš  
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková  
Tel.: 597 475 218  
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz  
Datum vystavení: 8.10.2024

wamp in,s.r.o  
Ing Vlasta Vargová  
Slavníkovců 449/15a  
709 00 Ostrava 9

## **Vyjádření k prováděcí dokumentaci**

Název stavby (akce)

### **3 hřiště v 1**

Zájmové území

Ulice: Lumírova  
Katastr: Výškovice u Ostravy  
Parcela: 793/1

Stavebník

Jméno: MěOb Ostrava-Jih  
Adresa: Horní 719/3  
730 00 Ostrava

Jedná se o osazení 4 ks herních prvků (certifikované sestavy - prolézačka, houpačka aj.) na stávající herní ploše. Informativní umístění vodovodních řadů DN 200, DN 300 a kanalizačních DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §164, odst.1 zákona č.283/2021 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Herní prvky budou umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo vodovodu a kanalizací v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Kanalizace v zájmovém území stavby má vzhledem k hloubce uložení ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411, ☎ - provoz vodovodu: 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace