



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 9. 7. 2021

Naše zn.: 3.3/8025/7932/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 KROMĚŘÍŽ

Datum: 6. 8. 2021

Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

Stavba : Hřiště za školou, ul. V Zálomu
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 287/20, 287/29, 287/28, 308
Ulice : V Zálomu
Stavebník : SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajícího multifunkčního hřiště. Srážkové vody budou zasakovány. Informativní umístění vodovodního řadu DN 150 a oddílné kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti - např. pojezdem těžké techniky. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

