



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/128398/24/INV/Dec

Sp. zn.:

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 12.12.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: VZ 75.24 „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 11. 12. 2024 prostřednictvím e-mailu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Předmět dotazu
	Zadavatel v příloze č. 3 výzvy – Projektové dokumentaci stanovil, mimo jiné i ve výkazu výměr „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO 01 Multifunkční hřiště “ (položka č. 32) podmínku, že sportovní povrch : „Sportovní povrch D+M litý, vodopropustný, pryžový povrch (tartan) TPV Sprint 13 mm, z prvotřídního TPV granulátu a PU pojiva, červená barva“ se musí skládat z tzv. TPV granulátu. Dále je TPV granulát specifikovaný jako „Vulkanizovaný termoplast. Homogenní (jednofázový) plně zesíťovaný termosetový elastomer se zvýšenou UV stabilitou. Polyolefinový kopolymer vytvrzený peroxidem s nerozpojitelnými síťovými vazbami. Barevné pryžové granule bez obsahu polypropylénu či EPDM, frakce 1–4 mm pro povrchy sportovišť a hřišť a 0,5 – 1,5 mm pro nástřiky. Uchazeč je obchodní společností dlouhodobě etablovanou na trhu sportovních povrchů a má rozsáhlé zkušenosti s realizací (pokládkou a údržbou) sportovních povrchů nejrozličnějších druhů a kvality, včetně povrchů splňující nejprísnejší kritéria mezinárodních organizací (například povrchy s certifikací mezinárodní atletické federace World Athletics - dříve IAAF). Vzhledem k životnosti a kvalitě sportovních povrchů používá uchazeč výhradně povrchy složené z EPDM granulátu (dále jen „EPDM“), které mimo jiné splňují všechny

	požadavky EN 14877 „Povrchy pro venkovní sportovní areály“ a požadavky EN 18036-6 „Sportovní plochy – plochy s umělými povrchy“. Povrchy z EPDM současně splňují náročné certifikační podmínky již zmiňované atletické federace World Athletics (dříve IAAF). EPDM je přitom při realizaci sportovních povrchů celosvětově používáný a doporučovaný více než 40 let. Níže uchazeč uvádí (pouze) vybrané aspekty EPDM, které odůvodňují jeho lepší vlastnosti ve srovnání s TPV granulátem. a) Granulát EPDM má vyšší pevnost v tlaku a tahu => delší životnost umělého sportovního povrchu b) Granulát EPDM má vyšší obsah polymerů => zajištění vyšší kvality umělého sportovního povrchu c) Granulát EPDM má vyšší tepelnou stabilitu, odolnost oproti oděru => delší životnost umělého sportovního povrchu d) Granulát EPDM má křivku zrnitosti plynulou => obsahuje menší podíl jemných částí e) A především ze zdravotního hlediska EPDM granulát obsahuje PAH pouze v zanedbatelném - zdravotně nezávadném množství (PAH = polycyklický aromatický hydrocarbon, který obsahuje rakovinotvorné látky), zatímco TPV granulát má obsah znatelně vyšší, než je přípustné například ve výrobcích pro děti. V důsledku toho lze TPV granulát označit za zdravotně závadný! Zadavatel v Zadávací dokumentaci odmítá sportovní povrchy skládající se, resp. obsahující EPDM, čímž se však dopouští bezdůvodného omezení hospodářské soutěže – zadavatel z podstaty věci nemůže mít žádný objektivní důvod k tomu, aby požadoval výlučně granulát TPV a nepřipustil současně granulát EPDM, který v žádném parametru za granulátem TPV nezaostává (ba naopak je materiálem lepším, tj. kvalitnějším a odolnějším). II. Shrnutí a návrh Uchazeč navrhuje, aby zadavatel přehodnotil svůj požadavek a umožnil použití EPDM granulátu jako plnohodnotného sportovního povrchu.
Odpověď č. 1	Zadavatel umožňuje použití EPDM granulátu a upravuje popis položky č. 32 v části SO 01 Multifunkční hřiště výkazu výměr (Příloha č. 3 výzvy – Projektová dokumentace)..

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr