



Datum podání žádosti: 21.4.2023
Naše značka: 3.3/8025/42770/23/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 19.5.2023

wamp in
Ing. Vlasta Vargová
Slavíkovců 449/15a
709 00 Ostrava

Vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavby

Název stavby (akce)

Sportovní hřiště s horolezeckou stěnou u objektu ZŠ B. Dvorského 1, parcela 291/1

Zájmové území

Ulice:
Katastr: Dubina u Ostravy
Parcela: 291

Stavebník

Jméno: MěOb Ostrava-Jih
Adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava Hrabůvka

Jedná se o vybudování sportoviště v areálu ZŠ. Sportovní plochy budou vodopropustné, srážkové vody budou zasakovány do sportovních ploch a navazující zeleně. Odvod zbytkové srážkové vody bude sveden šterbinovým žlabem do stávající areálové kanalizace.

Informativní umístění vodovodů DN 100 - DN 300 a kanalizací DN 300 – DN 600 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení vodovodu DN 300 v provozování naší společnosti vedoucího na výše uvedené parcele. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy vodovodních armatur budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
4. Veškeré nově navrhované objekty budou v souladu s dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu DN 300.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace