



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28. 5. 2018

Naše zn.: 6.3/8025/5965/18/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 10. 7. 2018

Ing. Pavol Lipták
Vrchlického 10
716 00 OSTRAVA

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p.p.č. 654/30, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 654/30, 654/27, 654/42, 654/60, 654/161
Ulice : Čujkovova, Gerasimovova
Investor : SMO, MOB Ostrava-Jih

Jedná se o výstavbu 25-ti parkovacích stání včetně zřízení propojovacího chodníku a sado-
vých úprav. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 – DN 200 a kanalizací DN 250, DN 500
v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.
Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodů v zájmové lokalitě.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Parkovací místa budou v souladu s dokumentací umístěna mimo vodovodní řad a mimo revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
4. Vsakovací objekty budou umístěny mimo ochranné pásmo kanalizace a budou navrženy tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího potrubí podmokem.
5. Výsadba dřevin bude situována mimo ochranné pásmo kanalizace DN 250 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Panel pro vedení kořenů, umístěný v ochranném pásmu kanalizace, bude v případě porušení při provádění opravy kanalizace opraven/nahrazen na náklady investora výsadby.
6. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.


7. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 ©9

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace

Dokumentace

