

Ing. Pavol Lipták

**Podlesní 1301/6a
71600 Ostrava - Radvanice**

<i>Váš dopis značky</i> email	<i>/ ze dne</i> 20.07.2018	<i>Naše značka</i> 24307/Pet/250718-1	<i>Vyřizuje / tel.</i> Petrovský / 725 808 965 jiri.petrovsky@veolia.com	<i>V Ostravě dne</i> 25.07.2018
---	--------------------------------------	---	--	---

"Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p. p. č. 654/30, k. ú. Zábřeh nad Odrou" vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení a vyjádření k dotčení tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s.

Dle vámi předložené situace s vyznačenou stavbou dojde k dotčení podzemního teplovodu uloženého v železobetonovém kanálu(dále jen ŽB kanál), který se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí je na předložené situaci zakreslen správně. Souhlasíme s umístěním stavby dle předložených dispozic pokud budou zapracovány naše podmínky k této stavbě:

- 1) Při menším krytí než 0,5metrů na ŽB kanálu požadujeme v rámci pohybu na stavbě zajistit rozložení nadměrného zatížení stavebními stroji místa dotčení ŽB kanálu např. roznášecími železnými deskami (krátkodobé řešení v rámci realizace stavby)
- 2) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.
- 3) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich sítí v terénu se zápisem do stavebního deníku.
- 4) Pokud se v průběhu realizace ověří nedostatečné krytí ŽB kanálu pod komunikací, parkovacích stání a chodníků požadujeme realizovat roznášecí desky v rozsahu dotčení zpevněných plocha a ŽB kanálu (dlouhodobé řešení po ukončení stavby).
- 5) Požadujeme možnost dohledu nad realizací roznášecích vrstev pro dotčené úseky ŽB kanálu.
- 6) Splnění obecných podmínek.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: +420 596 904 111, fax: +420 596 904 693

Čer.



2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotrenského zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotrenského zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotrenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotrenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotrenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotrenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotrenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Jih (R.Glac mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotrenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotrenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Příloha: Bez přílohy.