



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.: OKAS – 5806/TSÚ/SI
Ze dne: 23. 7. 2021
Naše zn.: 6.3/8025/8407/21/Kub

Vyřizuje: Ing. Jana Kubošková
Tel.: 597 475 127
E-mail: kuboskova.jana@ovak.cz

Datum: 19. 8. 2021

001

Ostravské komunikace, a.s.	
DATUM	25 -08- 2021
Číslo jednací: Ostravské komunikace, a.s.	
Novoveská 1266/25 709 00 OSTRAVA	

6670 12
3A

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Úprava uličního profilu na ulici U Lesa
Katastr: Hrabůvka
Ulice: U Lesa
Parcela: 801/1
Investor: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava – Mar. Hory, 709 00

V zájmovém území stavby a jeho blízkosti se nachází vodovodní řady DN 80 - DN 400 a kanalizace DN 300 – DN 800 pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Upozorňujeme na blízkost 2. vnějšího ochranného pásma vodního zdroje Zábřeh II. vodovod (dále OPVZ). Pro toto OPVZ jsou platná omezení uvedená v Rozhodnutí NVMO OVLH č. 167/88 ze dne 20.6.1988, vydané pod. č.j. VLHZ/2919/86/MI/KI. Podmínky hospodaření v tomto OPVZ jsou určeny Rozhodnutím č. 1456/06/VH, které vydal MMO OOŽP dne 3.11.2006 pod č.j. OVP/6482/06/Or/Re/13.

Orientační umístění sítí je zakresleno v příložené situaci. Jejich vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro umístění a povolování stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k vyjádření.

V rámci zpracování projektové dokumentace doporučujeme projednat případnou koordinaci stavebních prací s opravou vodovodu, který je v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. s provozem vodovodní sítě ☎ - 597 475 509.

Upozorňujeme na cizí kanalizaci (neprovozuje OVAK a.s.) – vyznačena žlutě.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Jana Kubošková
technický pracovník oddělení dokumentace
Příloha: situace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 Vytiskl:
Ing. Jana Kubošková

Katastr:
Hrabůvka
 Datum tisku:
19.08.2021

Měřítko:
1:3500
 Číslo listu:
1/1

