



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/021055/25/INV/Dec VZ 10.25

Sp. zn.:

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 26.02.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **VZ 10.25 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. U Lesa“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 21. 2. 2025, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 3	V rámci odpovědi na dotaz č. 1 bylo upřesněno, že zpracovaná studie z roku 2021 bude závazná pro navazující zpracování projektu. Z vybrané varianty 2 se zónou 30 vyplývá, že návrh stavby koliduje s min. 16 vzrostlými stromy (převážně lípy srdčité). Kácení a náhradní výsadba jsou stěžejním bodem pro zpracování projektu. Náhradní výsadbu v řešené ulici vnímáme jako problematickou ve vztahu k stávajícímu podzemnímu a nadzemnímu vedení, kdy v ulici je po stranách vedení NTL plynovodu, NN společnosti ČEZ, sdělovací vedení společnosti CETIN, vodovod a kanalizace. Dle podkladů ze studie je v celé délce ulice jednostranně nadzemní vedení, na druhé straně je podzemní plynovod, v celé ulici je řada samostatných sjezdů a přípojek. Z podkladů se tak jeví, že nezbývá prostor pro výsadbu dřevin, která by byla mimo ochranná pásma inženýrských sítí, mimo rozhledové poměry sjezdů, mimo vozovku. Bylo kácení v takovémto rozsahu předjednáváno? Byly zvažovány možnosti náhradní výsadby? Ve studii v poskytnutých podkladech toto téma není řešeno. Vyřešení kácení a výsadby bude ovlivňovat dobu zpracování projektu.
-------------------	--

Dotaz č. 3	Má objednatel požadavky, které přeložky případně nové sítě zahrnout do zpracování projektu? V rámci výzvy je zmíněno jen řešení veřejného osvětlení a obecně řešení odvodnění zájmové oblasti. Dle vyjádření OVAKu se jeví, že v ulici je pravděpodobně jen jednotná kanalizace. Může objednatel potvrdit, že předmětem projektu není návrh nové dešťové a splaškové kanalizace, že stávající jednotná kanalizace bude zachována, tj. předmětem prací není návrh nové kanalizace? Může objednatel potvrdit, že předmětem práce není návrh nových přípojek jakýchkoli sítí k jednotlivým domům, že případné sdružené přípojky jsou v režii vlastníků jednotlivých nemovitostí? Může objednatel potvrdit, že předmětem návrhu nejsou kontejnerová stání pro popelnice na tříděný odpad?
Odpověď č. 3	<i>Ad 1) Kácení a náhradní výsadba: v rámci zpracování dokumentace pro povolení záměru vydá odbor ochrany životního prostředí MMO povolení ke kácení a zároveň povinnost náhradní výsadby včetně lokality pro náhradní výsadbu, které budou zapracovány do dokumentace pro provádění stavby.</i> <i>Ad 2) Přeložky sítí případně nové přípojky: součástí zpracování projektové dokumentace jsou i případné přeložky, které vyplynou z vyjádření a stanovisek správců sítí technické infrastruktury. Informace a požadavky sdělují správci sítí technické infrastruktury ve svých vyjádřeních a stanoviscích k projektové dokumentaci.</i> <i>Ad 3) Zadavatel potvrzuje, že předmětem veřejné zakázky nejsou návrhy nových přípojek k jednotlivým domům.</i> <i>Ad 4) Kontejnerová stání: kontejnerová stání jsou součástí zpracované projektové dokumentace a navrhne je projektant ve spolupráci se správcem komunikace.</i>

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního