



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 6.11.2023

NAŠE ZN.: SSMSK/2023/35967/Eli

KAPEGO projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

VYŘIZUJE: J. Eliáš

TEL.: 735 704 666

E-MAIL: josef.elias@ssmsk.cz

DATUM: 5.12.2023

Stavba: "Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou - podchod Hulvácká"**Projektový stupeň: DÚR + DSP****Věc: Žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby**

Dne 7.11.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „**Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou - podchod Hulvácká**“.

Žádost obsahovala tyto přílohy:

PZ, STZ, půdorys, řezy, výkresy ramp, zastřešení výtahové šachty, situace a plnou moc.

V předložené žádosti je uvedeno, že předmětem PD je rekonstrukce tramvajového podchodu Hulvácká pod ul. Plzeňskou (**sil. II/647 ve správě SSMSK**), výstavba nové výtahové šachty a výstavba nového zastřešení schodišťového výstupu na tramvajové nástupiště.

Předložená PD řeší výstavbu mimo jiné i pod pozemkem silnice **II/647 ulice Plzeňská, parc.č. 455/133** a na hranici pozemků **455/59 a 2993/4** v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, svěřeného do správy Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. SSMSK je rovněž majetkovým správcem ŽB rámové konstrukce mostního objektu – podchodu ev.č. **647-033..2**.

V předložené PD je uvedeno, že stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry nebudou po stavebních úpravách změněny, nebude docházet k odvádění srážkových vod na povrch ani do podloží silnice II/647.

**S předloženou PD pro společné povolení stavby
souhlasíme
za dodržení níže uvedených podmínek :**

1. SO 601.1 Rekonstrukce podchodu – Při plošném odbourání povrchových konstrukcí mohou být obnaženy konstrukční závady na stávajících ŽB konstrukcích např.

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 595 135 921

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.: 86-6032100257/0100

praskliny, obnažená či zkorodovaná výztuž, průsaky spodní vody, netěsnosti hydroizolace apod. Na základě těchto zjištěných skutečností vyplynou eventuálně požadavky na další průzkumné práce a následné doplňkové sanační práce. Pro tyto případy musí mít stavebník - investor stavby vytvořenu rozpočtovou rezervu. SSMSK, p.o. bude přizvána k posouzení stavu a odsouhlasení dalšího postupu prací. Zástupce SSMSK bude přizván k účasti na kontrolních dnech stavby.

2. Nebude zasahováno do asfaltového povrchu silnice **II/647** ve správě SSMSK, p.o.
3. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů silničního tělesa silnice **II/647**.
4. Stavbou nesmí dojít k narušení zemního tělesa silnice **II/647** na parcelách č. **455/59 a 2993/4**.
5. Po provedení stavebních prací bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Vodorovné dopravní značení bude proto provedeno v souladu s TP 133. Požadavky na provedení VDZ:
materiál plast – (dvousložkové plasty nanášené za studena).
6. Svislé dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro jejich umísťování. Svislé dopravní značky, ani jejich nosné konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části volného prostoru komunikace pro chodce. Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě, materiál Fe-Zn.
7. Zhotovitel díla poskytne na provedené práce záruku za jakost v minimálně tomto rozsahu:
Na stavební konstrukce podchodu v majetkové správě SSMSK 60 měsíců.
Na živičné práce a dodávky - 60 měsíců.
Na svislé dopravní značení - 84 měsíců.
Na vodorovné dopravní značení - 24 měsíců.
Na ostatní práce a dodávky - 60 měsíců.
Na izolace – 120 měsíců.
Na dodávky strojů, zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
8. Z průběhu stavby bude pořízena fotodokumentace mapující stav před, při realizaci a po provedení finálních úprav. Zhotovitel při předání díla předá správci komunikace relevantní protokoly o provedených zkouškách hutnění zpracované akreditovanou laboratoří.
9. Před realizací stavby je investor povinný požádat odbor dopravy Magistrát města Ostravy o povolení zvláštního užívání komunikace.
10. Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek bude vydání **Protokolu o předání staveniště** po dobu realizace této stavby. O vystavení protokolu je nutno požádat SSMSK středisko Ostrava (pí Ždánská tel. 595 135 922) a to, před samotným zahájením

stavebních prací. Investor stavby nebo zhotovitel ve vlastním zájmu proto předloží příslušnou žádost včetně aktuální katastrální situace, ve které bude zakreslena záborová plocha, termín realizace a zodpovědná osoba za provedení stavby a dále doloží kopii platného rozhodnutí o povolení stavby.

11. Před zahájením realizace výše uvedené stavby dojde dále k uzavření **Smlouvy o užití silničního pozemku a smlouvy o právu provést stavbu** (pí. Ždanská tel. 595 135 922).
12. Omezení silniční dopravy a přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno příslušným orgánem Policie ČR. Příkaz o dopravním značení vydá odbor dopravy Magistrátu města Ostravy.
13. Po ukončení stavebních prací vyzve investor/zhotovitel majetkového správce ke kontrole provedení a splnění podmínek tohoto vyjádření, sepíše se SSMSK střediskem Ostrava **Protokol o převzetí staveniště** (pí. Ždanská tel. 595 135 922) a dojde k předání PD skutečného provedení této stavby v jednom vyhotovení vč. el. podoby.
14. Stavbou nesmí dojít k poškození ani znečištění užívaných silnic, včetně jejich součástí a příslušenství. S ohledem na klimatické vlivy, které mohou panovat v průběhu realizace této stavby, bude proto prováděna v souvislosti s výjezdem vozidel stavby pravidelná očista komunikací využívaných pro staveništní dopravu. V případě provádění prací v zimním období bude zajišťovat zimní údržbu komunikace **II/647** v místě stavby stavebník/zhotovitel, pokud se se správcem silnice nedohodne jinak.
15. Projektová dokumentace v dalším stupni bude předložena k odsouhlasení. V případě změny projektové dokumentace požadujeme znovu předložit k vyjádření.
16. Majetkový správce silnice SSMSK, p.o. si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit své vyjádření v případě, že budou zjištěny změny v průběhu projekčních příprav této stavby, které nebyly součástí předložené projektové dokumentace stavby.

Toto vyjádření má platnost 24 měsíců.

S pozdravem

Ing. Michal Jahn
vedoucí střediska Ostrava