



Datum podání žádosti: 7.11.2023  
Naše značka: 8.3/8025/45747/23/Vaš  
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková  
Tel.: 597 475 218  
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz  
Datum vystavení: 29.11.2023

KAPEGO Projekt s.r.o.  
Iveta Chobotová  
28.října 168/1142  
709 00 Ostrava

## **Vyjádření pro územní a stavební řízení (sloučené řízení)**

Název stavby (akce)

### **Rekonstrukce podchodů pod ulici Plzeňskou-podchod Hulvácká**

Zájmové území

Ulice: Plzeňská  
Katastr: Zábřeh nad Odrou  
Parcela: 2993/3, 2993/4, 2993/7, 455/61 aj.

Stavebník

Jméno: Městský obvod Ostrava-jih  
Adresa: Horní 3/791  
700 30 Ostrava

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce tramvajového podchodu, jehož součástí je stavba výtahu, rekonstrukce venkovní přístupové rampy včetně venkovního schodiště, rekonstrukce schodišťových stupňů včetně zábradlí v podchodu, rekonstrukce zastřešení schodišťových výstupů tramvajových podchodů, sanace stěn, stropů, provedení nových el. rozvodů k výtahu a kamerovému systému. Způsob odvodnění se nemění.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace