

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
Ozn.	Schéma/Náhled/Popis	Počet		
		SO101	SO601	SO901
Z01	<div> <p>Zábradlí na venkovním schodišti: Obnová nátěru stávající ocelového zábradlí. Zábradlí na schodišti bude ponecháno a bude opatřeno novým nátěrem. Stávající nátěrový systém bude odstraněn pomocí trýskání.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x základní nátěr s vysokým obsahem zinku (vyšším než 80 % hmot. v netěkavém podílu NH), předepsaná tloušťka suchého povlaku 60-80µm - 2x vrchní polyuretanový nátěr, předepsaná tloušťka suchého povlaku 160µm, odstín RAL7016 - stupněm korozní agresivity C4 - stupeň přípravy povrchu: Sa 2 1/2 a P Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 12944-4 pro nátěry dle ISO 8501-1 drsnost - medium - předpokládaná životnost nátěrů: 5-15 let, střední dle ČSN EN ISO 12944-1 - <i>Tento náčrt nenahrazuje výrobní ani dílenskou dokumentaci. Dodavatel stavby provede zaměření skutečného stavu konstrukcí zpracuje na základě skutečného stavu výrobní dokumentaci.</i> - Přesné rozměry doměřit na stavbě! </div>	1ks		