



Datum podání žádosti: 21.4.2024
Naše značka: 8.3/8025/48380/24/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 16.5.2024

KAPEGO projekt s.r.o.
Iveta Chobotová
28. října 168/1142
709 00 Ostrava

Vyjádření k prováděcí dokumentaci

Název stavby (akce)

Oprava plotu u MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

Zájmové území

Ulice: Mitušova
Katastr: Hrabůvka
Parcela: 348/8

Stavebník

Jméno: Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih
Adresa: Horní 3/791, 700 30 Ostrava

Jedná se o opravu stávajícího oplocení areálu MŠ, stávající podezdívka bude ponechána

Informativní umístění vodovodů DN 80, DN 150 a kanalizací DN 300, DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti a na plánovanou opravu vodovodu v ulici Mitušova (investor OVAK a.s.). Stavby doporučujeme koordinovat.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Ke stávající kanalizaci DN 300 pro veřejnou potřebu vedoucí areálem MŠ zůstane zachována možnost přístupu/příjezdu čistící techniky za účelem údržby.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce. ☎ - provoz vodovodu: 597 475 501, ☎ - provoz kanalizace: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace