

Přehled výsledků

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
1.1 - chodba				
Činitel oslnění UGR	16,0	17,1	18,0 / 28,0	
Činitel oslnění UGR	16,3	17,5	18,4 / 28,0	
Strop - Normálová osvětlenost	0,091 lx	0,11 / 30 lx	0,12 lx	0,82 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	30,6 lx	69 / 50 lx	95 lx	0,44 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	31,1 lx	99 / 50 lx	195 lx	0,31 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	0,48 lx	0,66 / 50 lx	0,86 lx	0,74 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	1,14 lx	1,85 / 50 lx	2,57 lx	0,61 / 0,1