



Pomáhat a chránit

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA

dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-141189-2/ČJ-2023-070706

Ostrava 20. června 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 2

Ing. Aleš Trněný  
NELL PROJEKT s.r.o.  
Kvítková 3687  
760 01 Zlín

**"Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě Zábřehu" stanovisko pro společné řízení**

Městské ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanovisek k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve společném územním a stavebním řízení, na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci

***s o u h l a s í***

s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení (DUR, DSP). Současně v souladu s ust. § 10 odst. 4 písm. a), respektive 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává

***závazné stanovisko***

s připojením účelové komunikace rozšířeného parkoviště, na par. č. 566/68, k ul. Knejzlíkova, par. č. 566/67, podle předložené signované dokumentace za podmínky:

- na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m (v případě obytných a pěších zón 0,70 m) nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce  $\leq 0,15$  m a ve vzájemné vzdálenosti  $> 10$  m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).

Předmětné stanovisko současně platí jako **souhlas** podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení

Výstavní 55  
703 00 Ostrava

místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace pro *trvalé dopravní značení*, dle odsouhlasené přílohy.

Zdejší součást Policie ČR byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení a dopravní značení v souvislosti se stavbou "Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě Zábřehu" Součástí žádosti byla technická zpráva, situace pozemní komunikace, situace - trvalé dopravní značení a vzorové příčné řezy.

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce a rozšíření stávajícího parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě – Zábřehu. Stavba se nachází v zastavěném území mezi ulicemi Knejzlíkova a Komarovova. Okolí je tvořeno bytovými či rodinnými domy. Stávající úpravu povrchu tvoří parkoviště s asfaltobetonovým povrchem a dále zatravněné plochy, ve kterých je navrženo rozšíření parkoviště a propojení s ul. Knejzlíkova. V rámci stavby je řešeno rozšíření parkoviště ze stávajících 20 parkovacích stání na 49 kolmých parkovacích stání. Je navržena příjezdová komunikace o šířce 6,0 m, které bude lemována kolmými parkovacími stání o délce 5,0 m. Základní šířka parkovacích stání je navržena 2,50 m, krajní stání jsou rozšířena min. o 0,25 m. Celkem bude na rozšířeném parkovišti 49 parkovacích stání, z toho budou tři stání vyhrazena pro osoby ZTP.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Stanovisko je platné pro dvě el. signované odsouhlasené.

Zpracoval:

por. Bc. Lukáš Zajacz  
komisař

npor. Ing. Aleš Kořistka  
vedoucí DI  
z r. por. Bc. Lukáš Zajacz