



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/055267/25/INV/Pus

Sp. zn.:

Všem dodavatelům

Zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Tereza Pustelníková

Telefon: +420 599 430 394

Fax:

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 26.05.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „**VZ 18.25 Výměna osobního výtahu 525 kg v BD na ul. Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh**“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v e-mailu ze dne 22. 5. 2025, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Lze využít bezpřevodový stroj? Jedná se o energeticky úspornější řešení umožňující vhodnější technické provedení. Bepřevodové stroje jsou použity i na výtazích v domech ve správě Městského obvodu Ostrava-Jih, které jsou v provozu několik let.
Odpověď č. 1	Zadavatel požaduje převodový stroj, jak je již uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 2	Lze nabídnout nosnost 400 kg.
Odpověď č. 2	Nelze, zadavatel trvá na nosnosti 525 kg.
Dotaz č. 3	Lze nabídnout automatické dveře světlé šířky 800 mm? Stávající dveře mají taktéž 800 mm.
Odpověď č. 3	Zadavatel trvá na šířce min. 850 mm jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci

Dotaz č. 4	Lze nabídnout kabinu o rozměrech: šířka 1000 mm a hloubka 1100 mm?
Odpověď č. 4	Zadavatel požaduje kabinu 1,1 x 1,18 m.
Dotaz č. 5	Má být v ceně zahrnuto osvětlení nástupišť?
Odpověď č. 5	Bez osvětlení nástupišť.
Dotaz č. 6	Přívod el. energie do strojovny výtahu zůstává původní i vč. jističe?
Odpověď č. 6	Přívod el. energie původní, zadavatel požaduje pouze nový jistič.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým