



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 08.03.2024
Naše značka: RSMSS/20240308-011/UZ
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20240307-012/ES
Vy izuje: Bc. Rostislav Glac
Telefon: 602535635
E-mail: rostislav.glac@veolia.com
Datum: 15.03.2024

wamp in, s.r.o

Slavíkovc 449/15a
70900 Ostrava

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro ú ely územního ízení

Název akce:	wam	
Stručný popis akce:	H íšt pro psy	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Záb eh nad Odrou
Kontaktní osoba:	Ing. Vlasta Vargová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	775617678, wampin@volny.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 15.03.2024	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

nedojde k dot ení

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.

Dle vámi p edložené situace s vyzna eným zájmovým územím dojde k dot ení sekundární tepelné sít uložené v ŽB kanále, která se nachází ve správ Veolia Energie R, a.s. Pr b h našich sítí v p edložené PD je zakreslen správn .

Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené projektové dokumentace p í dodržení následujících podmínek:

V ci technické: p. Petr Kaša, e-mail: petr.kasa@veolia.com, mobil: 724 434 247

1) Bezpodmíne n požadujeme vyty ení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vyty ením prokazateln seznámit pracovníky, kte í budou práce v blízkosti teplárenského za ízení provád t.

2) V pr b hu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení,

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního
managementu dle ČSN ISO 37001.



zejména ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5 tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplárenského zařízení. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného zařízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného zařízení před vlivem zatížení těžké techniky.

Toto požadujeme konzultovat s vedoucím provozu

p. Petr Kaša, e-mail: petr.kasa@veolia.com, mobil: 724 434 247

3) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme v průběhu zemních prací a před zaházením kontrolu zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše zařízení poškozeno.

4) Zařízení staveníště bude umístěno mimo zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení

(tj. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).

5) Křížení pak požadujeme vést kolmo mimo tělesa tepelných kompenzátorů, šachtic a nahlížecích otvorů s tím, že kabely je nutné uložit do betonové chráněnice s přesahem 1 m na každou stranu od vnější hrany našeho tepelného kanálu, resp. předizolovaného potrubí v etn. položení výstražné fólie.

Souběh s naší sítí v ochranném pásmu 2,5 m od vnější hrany nebo uložení nového vedení na náš kanál není povoleno.

6) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.

7) Dodržení obecných podmínek.

Ing. Radim Masný
Vedoucí sektoru Sever
Tel.: + 420 597 453 521
E-mail: radim.masny@veolia.com

1 : 200

© OpenStreetMap, © ČÚZK

P íloha .1

Datum: **15.03.2024**

Vy izuje: **Bc. Rostislav Glac**

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty