

LEGENDA :

- + x — RUŠENÝ STÁV. ROZVOD PLYNU
- + — NOVÝ ROZVOD PLYNU
- + — NOVÝ ROZVOD PLYNU - ODFUK
- . . . STÁV. ROZVOD SV
- . . . STÁV. ROZVOD TV
- . . . NOVÝ ROZVOD SV
- . . . NOVÝ ROZVOD TV
- . . . NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE

2xPK


2x Plynový kondenzační kotel - 47 kW - dodávka ÚT  
V<sub>max</sub> = 2 x 5,03 m<sup>3</sup>/hod = 10,06 m<sup>3</sup>/hod  
V<sub>red</sub> = 9,36 m<sup>3</sup>/hod  
KK - součást dodávky kotlů

POZNÁMKA :

POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBĚ STRANY O 10 mm.  
CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU A BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.  
NUTNO KOORDINOVAT S EL, ÚT A STÁVAJÍCÍMI ROZVODY !

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	SVĚTLÁ VÝŠKA
0.01	SCHODIŠTĚ	11,10	2,685
0.02	KOTELNA	18,65	2,395
0.03	CHODBA	4,64	2,410
0.04	ODPOČÍVÁRNA + ŠATNA	8,59	2,150
0.05	SAUNA + OCHLAZOVACÍ BAZÉN	29,50	2,400
0.06	WC	1,49	2,400

Zodp. projektant:		Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Vlasta Vargová	Renáta Kabelíková		
Investor	SMO-MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	Výměna zdroje tepla v objektu ul. Hasičská 339/34, Ostrava-Hrabůvka			Stupeň	DPS
				Datum	únor 2025
Místo stavby	Hasičská 339/34, Ostrava-Hrabůvka			Zak. číslo	VII/2025
Část	D.1.2.3 TPS-Plynová odběrná zařízení			Měřítko:  1 : 50	Číslo výkresu:  D.1.2.3.2-01
Obsah	PŮDORYS 1.PP				