



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 9. 7. 2021

Naše zn.: 3.3/8025/7844/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasiczkova.dana@ovak.cz

Datum: 13. 8. 2021

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 KROMĚŘÍŽ

### Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

Stavba : Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská  
Katastr : Výškovice u Ostravy  
Parcela : 740/48  
Ulice : Srbská  
Stavebník : SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu. Srážkové vody budou zasakovány. Areálem procházejí dešťová a splašková kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upravená běžecká dráha se částečně nachází nad výše uvedenou dešťovou kanalizací.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 150 a kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN) a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby, po jejím ukončení budou dotčené poklopy osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Povrchová úprava poklopu stávající revizní šachty ID 2691794 v běžecké dráze bude provedena na náklady stavebníka (a to i v případě nutné výměny), poklop musí být standardně otvíratelný.
5. Musí být zajištěna možnost přístupu k revizním šachtám z důvodu údržby a provozování kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí v zájmovém území. Oplocení bude v místě křížení se stávající kanalizací provedeno jako lehké rozebíratelné.


6. Před zahájením prací v ochranném pásmu výše uvedených kanalizací a po jejím ukončení bude provedena kontrolní kamerová prohlídka potrubí.
7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem, zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizací v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 @

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

