

M
Z2 55542480-1-5 409
FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588/91
Kroměříž
767 01



VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001117386250	8120081670	800 850 860	15. 7. 2021

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120081670

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Srbská, kat. území: Výškovice u Ostravy, parc. č.: 740/48, Ostrava, Výškovice, ze dne 12. 7. 2021, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Bude provedena stranová přeložka kabelů 2×AYKY 3×120+70mm v délce cca 42m, 4×spojka NN. Stávající kabely 2 × AYKY 3×120+70mm v délce cca 42m budou demontovány.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Jaroslav Klanica. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 205 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 14. 1. 2022, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální obsluha