



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 31. srpna 2016

Naše zn.: 6.3/8025/10416/16/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Projekční kancelář VIAPROJEKT, s.r.o.

Ing. Jiří Pokorný

Evžena Rošického 950/30

721 00 OSTRAVA

Datum: 22. září 2016

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce

Katastr: Ostrava - Hrabůvka

Parcela: 237/3, 237/5, 234/6, 241/14, 234/5

Ulice: Jubilejní

Investor: -

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80 - DN 150 a kanalizací DN 200 - DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Jejich vytyčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodu v zájmovém území, stavby je nutné koordinovat (informace ing. Juřínek, vedoucí střediska stavebních prací – tel 597 475 523).

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení stavenišť (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení o umístění a povolení stavby nám bude předložena k odsouhlasení.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace

