

LEGENDA

	Zásuvka 230V(16A), jednofázová
	Zásuvka 230V(16A), jednofázová, s odbočkami, s výškem, IP40
	Mrazové osvětlení
	Světlo zděrkové - 2 zděrkový
	Spínač se signálkou - faz.1S
	Střídavý přepínač - faz.6
	Čidlo EZS
	Kódovnice EZS
	Rozvodnice / rozvodnice

Napětíové osvětlení v objektu:  
3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-C-S, TN-S  
I NPE, AC 50 Hz, 230V, TN-S

II. napětíové pásmo pro střídavé napětí ve smyslu ČSN IEC 449

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

412.1 ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo základní ochrana  
412.1 ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo základní ochrana  
412.2 ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo základní ochrana  
412.2 ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo základní ochrana  
412.5-doplňková ochrana proudovým chráničem  
413, ochrana před dotykem neživých částí nebo ochrana při poruše  
413.1-ochrana samostatným odpojením napájení  
413.2-ochrana použitím zařízení třídy ochrany II


ELEKTRINSTALACE

OSVĚTLENÍ:  
S.2.1 – STAVAJÍCÍ SYSTÉM, BEZ ZMĚN  
S.2.2 – DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SYSTÉMU A MONTÁŽ NA NOVÉ POZICI:  
NAPOLENO NA STAVAJÍCÍ ROZVODY

– NOVÁ KABELAŽ ULOŽENÁ V ELINSTALAČNÍ LIŠTĚ 20x20 (BEZHALOGENOVÉ);  
– KABELY SE SMÍŽENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM 1-CXK4-V 3x1,5 mm²  
(SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNÍ INTEGRITY SYSTÉMU P30-R, TŘÍDA REAKCE  
NA OHŇEN BEZED a1 d0)  
– OVLADÁNÍ OSVĚTLENÍ STAVAJÍCÍ, BEZ ZMĚN



Pozn:  
Výkresová dokumentace stávajícího stavu byla převzata u předchozích P.D. Bylo provedeno zaměření rozvodných konstrukcí,  
ostřiní části nemusí plně odpovídat aktuálnímu stavu.

 STAVEBNÍ PROJEKCE		Akce: <b>Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provanická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka</b>	
Razítko, podpis:		Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: <b>Lešehňská 626/24</b> 719 00, Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
Zodpovědný projektant: <b>Ing. Jiří Hořínek</b>		Podpis:	Č. zakázky: <b>260/2016</b>
Výpracoval: <b>Mgr. Vlastimil Lacko</b>		Datum: <b>duben 2017</b>	Objednatel: <b>Statutární město Ostrava, městský obvod Jih</b>
Autorizovaný inženýr projektu: <b>Ing. Pavel Srkal</b>		Kontroloval: <b>Ing. Lukáš Slepčan</b>	Formát: <b>2 x A4 A3</b>
Stupeň: <b>Dokumentace pro provedení stavby</b>		Část: <b>D.1.4.1</b>	IČ:00845451
Datum:		Výkres: <b>ELEKTROINSTALACE - 2.NP</b>	Měřítko: <b>1:100</b>
			Číslo výkresu: <b>02</b>