

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V
- PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR
- SOUMRAKOVÉ ČIDLO
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
- ROZVODNICE

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou a na povrchu.

Přívod do R1 z rozvodnice RE1 NN kabelem CYKY 4J x 25.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S


Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 239,57 m.n.m.



<small>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užitko ani poskytnuto třetí osobě.</small>			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT MAREK SEIFERT	PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www . PROJEKTSTUDIO . cz	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL KATEŘINA SEIFERTOVÁ		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MAREK SEIFERT	KONTROLOVAL MAREK SEIFERT		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) SMO MO Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD MAREK SEIFERT DR. MARTÍNK A 35 OSTRAVA-HRABŮVKA, 700 30	
MÍSTO STAVBY p.č. 203/1, 311/33, 479/4, 957/1, 957/2, 1800/2, 1800/3, 1800/5, 1800/9 k.ú. Hrabůvka			DATUM 4.2018	
NÁZEV STAVBY (DÍLO) BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DOMU SLUŽEB, ul. HORNÍ, OSTRAVA - HRABŮVKA			ZAKÁZKA č. PS 17 95 / 4254	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)			FORMÁT 2 x A4	
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY			STUPEŇ PD DPS	PARÉ
DOKUMENT ELEKTROINSTALACE 2.NP			MĚŘITKO 1:100	
			ČÍSLO DOKUMENTU D.1.4.4 - 104	