



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/091537/25/INV/PRCH

Sp. zn.:

Všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 04.09.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **VZ 59.25 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 04.09.2025, která přišla po termínu pro podání žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky a to:

Dotaz č. 7	U schodiště jsou uvedeny prefabrikované stupně 350x125, avšak tento rozměr není standardně vyráběn. Zároveň není možné prefabrikované stupně upravit dle skutečného stavu. Prosíme zadavatele o vysvětlení.
Odpověď č. 7	Navržené betonové stupně pro venkovní vyrovnávací schodiště jsou v atypickém rozměru šířky 350 mm, výšky 125 mm a délky 600 mm. Tyto stupně jsou navrženy vzhledem ke stávajícímu sklonu svahu. Nejedná se o typové prefabrikáty. Stupně budou provedeny dle zadávací dokumentace.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Hana Staňková

zástupce vedoucího odboru investičního