



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: JIH/097176/25/OŠK/Hli VZ 64.25
Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hlisníková
Telefon: +420 599 430 267
Fax:
E-mail: pavlina.hlisnikovska@ovajih.cz

Datum: 22.09.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 64.25 Zateplení budovy C při ZŠ Chrjukinova 12 v Ostravě-Zábřehu**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 18.09.2025 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	<i>Dle zadání je požadovaná střešní hydroizolační folie tl. 1,6 mm s vakuovým kotvením. Požadovanému zadání vyhoví pouze jeden výrobek od jednoho výrobce. Žádáme o sdělení minimálně 2 výrobců, tak aby bylo učiněno požadavkům zákona o veřejných zakázkách o tzn. diskriminaci výrobců v technických podmínkách zadání VZ. Jedná se Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. V případě splnění jednoho dodavatele – výrobce, by muselo být využito statutu JŘBÚ dle tohoto zákony Hlavy V - § 63 - bodu 3, odstavce b. Žádáme proto o změnu systému kotvení střešního pláště tak, aby nedošlo k technické diskriminaci dle výše zmíněného zákona a bylo tak možno využít i jiné dodavatele střešních systémů, a to například umožněním využití mechanického kotvení s fólií mPVC tl. 1,5 mm, případně za využití asfaltových pásů, které na současné střeše již využity jsou.</i>
Odpověď č. 1	Stanovisko projektanta V projektu je popsáno a zdůvodněno použití navrženého podtlakové způsobu stabilizace střechy. Systém mohou realizovat firmy s vydaným osvědčením (proškoleny na zpracování hydroizolačního systému). Firem s tímto osvědčením existuje více než 5. Podrobněji k problematice viz. přílohy.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a sportu

1 příloha: stanovisko projektanta