



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 6. 5. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/5300/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 30. 5. 2019

MARK VALA s.r.o.

Divadelní 603/3

602 00 BRNO

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34
SO 01 – Vstupní vestibul
Katastr : Ostrava - Hrabůvka
Parcela : 1303, 433/9, 433/33, 433/34
Ulice : Mjr. Nováka
Stavebník : MOb Ostrava-Jih

Jedná se o provedení nového průčelí budovy.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 600 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodu.

Se stavbou souhlasíme za této podmínky:

- Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochanné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochanném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

