



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19. 8. 2021

Naše zn.: 3.3/8025/9258/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 17. 9. 2021

Paní

Ing. Vendula Kvapilová

Michálkovická 62

710 00 OSTRAVA

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Stavba : Úprava atria u ZŠ Horymírova 100

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Parcela : 42/18, 42/15

Ulice : Horymírova

Stavebník : ÚMOB Ostrava-Jih


Jedná se o úpravu atria ZŠ zahrnující zmenšení stávající zpevněné plochy cca o 50% včetně výměny stávajícího asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu. Budou zřízeny pergola, podium, přístřešek na kola, kaskáda truhlíků aj. Srážkové vody ze zpevněné plochy ($Q = 4,9 \text{ l.s}^{-1}$) budou odváděny stávající vpustí stávajícím způsobem, srážkové vody z nových objektů budou volně vsakovány na pozemku.

Informativní umístění vodovodů DN 150, DN 500 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
2. Kvalita vypouštěných vod do kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3.

Platnost vyjádření je 2 roky.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 ©
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

