



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/119573/25/OŠK/Kis

Sp. zn.:

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Ing. Kišová Jana

Telefon: +420 599 430 337

Fax:

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 25.11.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 78.25 Oprava podlah 1. NP a elektroinstalace v MŠ Zlepšovatelů 27, Ostrava-Hrabůvka**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 24. 11. 2025, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	V rozpočtu a TZ je minerální pohled a v PD je SDK pohled. Chtěli bychom se zeptat jaký podhled má být realizován. Pokud bude minerální podhled, tak poprosíme o specifikaci.
Odpověď č. 1	V technické zprávě je na str. 3 popis podhledu - v ozn. místnostech navrženy podhledy kazetové, rozm. 60x60cm z minerálních desek s přiznanými lištami. Tomu odpovídají v rozpočtu položky č. 21 podhled minerální, kazeta 600x600mm a č. 20 nosný rošt ke kazet. podhledu.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a sportu

