

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
D1.4 SILNOPROUD

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz			
Vypracoval		Ing. Josef Nezval					
Investor :		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka					
Název akce:		"ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"		Formát	A4	Datum	02/2025
Místo:		Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava parc.č. st. 3414, k.ú. Zábřeh nad Odrou		Měřítko	-	Stupeň PD	DPS
Název výkresu:		Rozvaděč RS8		Číslo výkresu 16			

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMIŤKU
120MOD, DVEŘE V PROVEDENÍ EI30DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V920x8600xh127

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJÍJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM