


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


D1.4 SILNOPROUD

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz			
Vypracoval		Ing. Josef Nezval					
Investor :		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka					
Název akce:		"ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"					
Místo:		Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava parc.č. st. 3414, k.ú. Zábřeh nad Odrou		Formát	A4	Datum	02/2025
Název výkresu:		Rozvaděč RS9		Měřítko	-	Stupeň PD	DPS
				Číslo výkresu			
				17			



15	16	17	18	19	20	21	22	22/1	23	23/1	24	24/1	25	26	27	28
VL15	VL16	VL17	VL18	VL19	VL20	VL21	VL22	VL	VL23	VL	VL24	VL	VL25	VL26	VL27	VL28
PRR10AŠF-e-J 3x25	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x25	2xPRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	2xPRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	2xPRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15	PRR10AŠF-e-J 3x15		
ZŠLUVKY	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	osv. + nouz. sv. / osv. + nouz. sv.	OSVĚTLENÍ	osv. + nouz. sv. / osv. + nouz. sv.	OSVĚTLENÍ	osv. + nouz. sv. / osv. + nouz. sv.	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	rezerva	rezerva
POSILOVNA							CHODBOA									

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU
120MOD, DVEŘE V PROVEDENÍ EI30DP1
ROZMĚRY ROZVADĚČE: V920xš600xh127
KRYTÍ: min. IP30/20
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: SPODEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



29	30
WL29	WL30
PRÁVAŠKOF-J 3x1,5	
hodiny jed. čas	rezerva