




PŮDORYS I.PP - NOVÝ STAV



PŮDORYS I.NP - NOVÝ STAV



PŮDORYS II., III, IV.NP - NOVÝ STAV



ICKÉ ZNAČKY PO

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- PŮ STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLÁSIČI POŽÁRU
- ÚSTŘEDNA EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ SOZ
- AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ (SIRÉNA)
- PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRAVNOSTI

VÝKAZ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

- 4 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 D3 C
- 5 PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, POŽ. ODOLNOST EI 30 D3 C, KOUŘOTĚSNÁ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ
- 6 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 D3 C KOUŘOTĚSNÉ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:		
PROJEKT STAVBY			 DaF-PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava tel:596 618 676 t-f:596 612 675 dvorsky@daf-projekt.cz fusova@daf-projekt.cz		
Nositel úkolu	Projektant. profese	Vypracoval			
ING. DVORSKÝ VÍTĚZSLAV	ING. LUDMILA BEŇOVÁ	ING. LUDMILA BEŇOVÁ			
Investor stavby:	OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVA-JIH		Datum	ČERVEN 2005	
Místo stavby:	OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVA-JIH		Č. zakázky	227/04	
Název zakázky: NADSTAVBA A PROVEDENÍ FASÁD			Měřítko	1 : 50	
			Č. výkresu	Paré č.	