



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 10. 2021

Naše zn.: 6.3/8025/11071/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 10. 11. 2021

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Náhorní 448/5

711 00 OSTRAVA

Vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby

Stavba : Parkoviště za školou, ul. V Zálomu

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Parcela : 287/42, 287/29, 287/28

Ulice : V Zálomu

Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o novostavbu příjezdové komunikace a parkoviště v místě stávající asfaltové a travnaté plochy. Srážkové vody budou zasakovány. Součástí stavby je i doplnění VO.

Informativní umístění vodovodu DN 150 a oddílné kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmovém území je patrné z příložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umísťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace pro veřejnou potřebu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114



729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

