





LEGENDA SVITTIDEL

- | | |
|----|---|
| A | SVÍTIDLO-LED 28W, d=42cm, sklo opál mat,IP43,28W, LED 28W/840,chladiča, b11a,28W/3600lm, |
| B | SVÍTIDLO prísažené kúlad té LED svítidlo SPMP_KJN190V1/500 22W, LED 4000K, 22W, IP20, 1800lm. |
| NA | NDUOZVE SVÍTIDLO S PIKTOGRAFEM, nástenná NC HT 7,2V 0,75Ah tok 120 lm, SE at 11W, IPod |
| D | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka 1 x LED, 37W, 4300lm, Ra80, 4000K |
| E | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka 1 x LED, 41W, 5200lm, Ra80, 4000K |
| F | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka 1 x LED, 26W, 3200lm, Ra80, 4000K |
| G | LED panel, hliníkový rámeček, opalový kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 34W, 4100lm, Ra80, 3800K |
| I | Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka, Ra 90 1 x LED, 41W, 4400lm, Ra90, 4000K |
| M | Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt 1 x LED, 57W, 7500lm, Ra80, 4000K |
| N | Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt 1 x LED, 44W, 5400lm, Ra80, 4000K |
| D | Přisazené/závěsné, čtvercove LED svítidlo, opalový kryt 1 x LED, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K |
| P | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08 1 x LED, 40W, 4500lm, Ra80, 4000K |
| H | SVÍTIDLO II-01, asymetr. reflektor 1x58W,zářivkové závěšené,1x58W,IP20,2x58W, L 58 W/840 G13, 18 Cool White 26 mm,55W,5200lm,10000hod |

Legenda:

- **Spínač** trojpolový AC 400/230V/16A, krytí IP44
- **Zásuvka** 230V/16A IP44
- **Dvojnásobná zásuvka**
- **Novouze svítidlo** piktogram dolu
- **Novouze svítidlo** piktogram směrů dolů
- **Novouze svítidlo** piktogram vpravo
- **Svítidlo novouzeho osvětlení s vlastním zdrojem**
- **Světelný zdroj**
- **Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku**
- **Termoostát**
- **Vypínač**
- **Střídavý vypínač**
- **PIR čidlo pro osvětlení**
- **Trojfáze pro pisař (dodávka ZTI)**
- **Spínač trojpolový AC 400/230V/16A**
- **Zásuvka trojpolová, IP 44**
- **Spínač žaluzií**

LEGENDA ELEKTRO

- | Značka | Popis |
|---|-------------------------------|
|  | Hlavní DISTRÉDNA – STAVAJCÍ |
|  | repro SPT – 10W/100V |
|  | regulátor hlasitosti PR – 10W |

LEGENDA MISTNOSTI		PL.	
Č.M	ŮČEL MISTNOSTI	(M2)	
201	PRAČOVNA KOUT	24,24	
202	KNIHOVNA UČEBNA	70,87	
203	PRAČOVNA KOUT	23,25	
204	KNIHOVNA UČEBNA	69,69	
205	PRAČOVNA KOUT	24,13	
206	KNIHOVNA UČEBNA	69,99	
207	PRAČOVNA KOUT	23,25	
208	KNIHOVNA UČEBNA	69,85	
209	KABINET SKLAD	18,81	
210	SCHODIŠTĚ	17,98	
211	KUŘOVNA HALA	33,75	
212	UMYVÁRNA CHLAPCI	4,92	
213	WC CHLAPČO	6,53	
214	WC CHLAPČO	1,14	
215	UMYVÁRNA DÍTĚTE	1,57	
216	WC DÍTĚTE	1,33	
217	UMYVÁRNA DIVY	4,92	
218	WC DIVY	11,12	
219	OKLADOVÁ KOMORA	1,49	
220	KABINET SKLAD	26,30	
221	SCHODIŠTĚ	17,98	
222	CHODBA	11,72	
223	CHODBA	48,64	
224	POHYBOVÁ HALA, CHODBA	129,23	
225	CHODBA	9,42	
226	CHODBA	25,19	

LEGENDA MISTNOSTI

LEGENDA:
HDS STAVAJICI - DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE A.S.
ELIM NOVÝ - ER,

PRÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
REM – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C,TN-S ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI):

UČHRANNA UZEMNENIM, UČHRANNE POSPUOVANI:	ČSN 33 2000-4-41	ed.2 čl. 4.11.3.1
AUTOMATICKÝM ODPJENIM OD ZDROJE :	ČSN 33 2000-4-41	ed.2 čl. 4.13.3.2.
DOPLNKOVÁ UČHRANA PROUDOVÝM CHRÁNČEN:	ČSN 33 2000-4-41	ed.2 čl. 4.13.3.3.



STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

Příkon:

<u>PRIKON:</u>	
Instalovaný	Pi=80,0kW
soudobost	beta=0,60
soudby	Ps=48,0kW

POZNÁMKA:

- SPINÁČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM



zodp. projektant:		projektant:	autorizovani:
P DANEK	P DANEK	P DANEK	
<i>P. Danek</i>	<i>P. Danek</i>	ČKAIT: 1102435	
místo : <i>Budova Dvoreského 104/1, 700 30 Gábor, Bělský les</i>			

státní:		místo:
ZŠ Dvoreského 1, OV – Bělský les	č.znak: 230916	OSTRAVA
Opava rozvodů elektrorozvaděče v podzemní sítiA a sítiB	datum: 09/2023	stupeň: DPS
obsah výkresu:	datum: 09/2023	čís.výk.: 2
STB – PŮDORYS ZNP – EL	měřítko: 1:100	