



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22. 2. 2024

Naše zn.: 8.3/8025/3932/24/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Vladimír Slonka

Ztracená 231

739 34 ŠENOV

Datum: 5. 3. 2024

Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba :	MŠ B.Dvorského 2, Ostrava-Bělský les – oprava oplocení
Katastr :	Dubina u Ostravy
Parcela :	167, 168
Ulice :	Bohumíra Dvorského, Vaňkova
Stavebník :	SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o demontáž stávajícího kovového oplocení a jeho výměnu za drátěné panelové oplocení s podhrabovými deskami. Nové oplocení bude vedeno ve stávající trase.

Informativní umístění vodovodů DN 100, DN 300 a kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na kanalizaci mimo správu naší společnosti a na vodovodní přípojku ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálů), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti.
4. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

09

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

Nádražní 3114/28 | Moravská Ostrava | 702 00 Ostrava
tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673
ČSOB | č.ú.: 167222/0300 | www.ovak.cz
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



ISO 50001

