



**ROZVADEČ PZTS (ÚSTREDNÁ, POMOCNÝ ZDROJ KONCENTRÁTOR PIR DUALNÝ DETEKTOR**

**POZNÁMKA:**

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTYKY:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2.  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ) :  
OCHRANA UŽIVATELNÍ, OCHRANĚ POSLUŽOVÁNÍ : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.3.1.  
AUTOMATICKÝ ODPRAVDĚNÍ OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.2.  
DOPĹKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNĚNÍM : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.3.

INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, TN-S ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3

REM - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

HDS STÁVAJICI – DODAVKA ČEZ DISTRIBUCE A.S.  
ELM STÁVAJICI – ER,

zodp. projektant:		projektant:		autorizoval:	
P. DANĚK		P. DANĚK		P. DANĚK	
místo : <i>Pavil Rd</i>		<i>Pavil Rd</i>		ČKAIT: 1103435	
místo : <i>ZŠ Křeslova 138/1, 364, 700 30 Ostrava, Hrabůvka</i>					
stavba:					
ZŠ Křeslova 364, Ostrava – Hrabůvka					
Oprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C					
obsah výkresu:					
SITUACE – PÁTEŘNÍ ROZVODY					
datum: 04/2025					
mřížka: 1:100					
čís.výk.: 1					