

Oprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C v ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka

Dokumentace pro provádění stavby

Dokladová část

závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

1/ Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě, 5.6.2025 „j.č. R/2025/97898/2

Vydává souhlasné závazné stanovisko.

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

Před zahájením provozu stavby je nutné předložit vyhovující výsledky měření elektrického osvětlení (včetně přisvětlení tabulí) navrženého a realizovaného na základě přeložených vypočtených hodnot denního osvětlení, a to v souladu s postupy popsány v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení prokazující splnění normových požadavků, včetně výpočtů ukazatele indexu oslnění (RUG) - ve smyslu dodržení ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 14 odst. 2), 8), 9) a přílohy č. 3 vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen „vyhláška č. 160/2024 Sb.“).

2/ HZS MSK 18.6.2025, HSOS- 3874-3/2025

Vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Plán BOZP