

LEGENDA:
HDS STÁVAJÍCÍ - DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE A.S.
ELM STÁVAJÍCÍ - ER,


ROZVODNÁ SOUSTAVA:
PŘÍPOJKA NN - 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-4 ed.2. čl. 312.2.4.3.
REM - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-4 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, TN-S ČSN 33 2000-4 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.2.
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=80,0kW
soudobost beta=0,60
soudobý Ps=48,0kW

POZNÁMKA:
- SPÍNAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNÍ "



ETAPA Č.1.

zodp. projektant:	projektant:	autorizoval:	PROJEKCE ELEKTRO DPHB STAV GROUP s.r.o. Průběžná 1721, Ostrava - Poruba, 708 00 IČ: 285 90 082 e-mail: petr.danek2@seznam.cz
P.DANĚK	P.DANĚK	P.DANĚK	
<i>Petr Daněk</i>	<i>Petr Daněk</i>	ČKAIT: 1103435	
místo :	ŽS Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava, Hrabůvka		místo: OSTRAVA
stavba:			č.zak: 250224
ŽS Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka Oprava elektroinstalace v pavilonech A, B, C			stupeň: DPS
obsah výkresu:			datum: 04/2025
OBJEKT B – CBS – BLOKOVÉ SCHÉMA			měřítko: 1:100
			čís.výk.: 30