



Datum podání žádosti: 5.12.2023
Naše značka: 3.3/8025/46165/23/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 28.12.2023

FAKO spol. s r.o.
Jiří Krasnovský
Kotojedská 91/2588
767 01 Kroměříž

Vyjádření pro územní a stavební řízení (sloučené řízení)

Název stavby (akce)

Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A

Zájmové území

Ulice: Krestova
Katastr: Hrabůvka
Parcela: 434/19

Stavebník

Jméno: Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih
Adresa: Horní 3/791
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Jedná se o výstavbu nového sportovního areálu při základní a mateřské škole. Součástí akce je výstavba travnatého hřiště s běžeckým oválem, multifunkčního hřiště, workoutového hřiště, skoku do dálky a provedení obslužných zpevněných ploch. Dešťové vody budou utráceny v zasakovacím objektu.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 – DN 600 a kanalizace DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Veškeré nově navrhované objekty (hřiště, doskočiště aj.) budou v souladu s dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo stávajícího vodovodu DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
5. Poklopy vodovodních armatur a šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby. Musí být zachována možnost příjezdu techniky k údržbě a případným opravám stávajícího vodovodního řadu DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucího v zájmovém území.
6. Srážkové vody budou zasakovány, vsakovací objekt nebude opatřen bezpečnostním přepadem do kanalizace.
7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana
Vašíčková
Digitálně podepsal
Ing. Dana Vašíčková
Datum: 2023.12.28
13:12:53 +01'00'

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

