



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: JIH/021273/26/INV/Eli
Sp. zn.: S-JIH/006828/26/INV/20

Všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Ing. Dana Eliášová
Telefon: 599 430 320
Fax:
E-mail: dana.eliasova@ovajih.cz

Datum: 04.03.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 07.26 Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 277/28 a 278/30, Ostrava – Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 02. 03. 2026 a 03.03.2026 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky a to:

Dotaz č. 1	Dobrý deň, Etapa 1 – prosíme o zaslanie projektovej dokumentácie pre časť elektroinštalácia. Ďakujeme
Odpověď č. 1	Projektová dokumentace elektroinstalace není zpracována samostatně, rozsah elektromontážních prací je zohledněn a popsán v Soupisu prací Etapy 1 - Havarijní odstranění statických poruch , jako část elektroinstalace položky č.2 a 10 v záložce 00 – <i>Ostatní a vedlejší náklady a dále položky</i> uvedené v oddílech 741 – Elektroinstalace – silnoproud, 742 – Elektroinstalace – slaboproud, 21-M – Elektromontáže v záložce <i>D.1.1 Architektonicko-stavební část</i>), viz Příloha č. 4 výzvy, zveřejněné dne 19.2.2026 na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky.
Dotaz č.2	a) Etapa 1 – vo výkaze výmer v položke č. 197 je uvedené „Dodávka a montáž ventilátoru vč. príslušenství – popis a specifikace viz PD, TZ“. Technická správa uvádza nasledovné: „Na toaletách budou zpětně osazeny ventilátory pro odtah vzduchu vč. spínače.“ Prosím o upresnenie či sa majú dodať nové ventilátory a ak áno o ich typ.

Odpověď č. 2	<u>Platí položka v rozpočtu. Ventilátory mají být dodány nové axiální s automatickou žaluzií. Tímto vysvětlením zadavatel opravuje chybu textu v Technické zprávě takto: „Na toaletách budou <u>nově</u> osazeny ventilátory pro odtah vzduchu vč. spínače“.</u>
Dotaz č. 3	b) Etapa 1 – prosím o preverenie možnej duplicity pre „Zvonek“. Vo výkaze výmer sa samostatný zvonek nachádza v položke č. 181, ale taktiež sa nachádza v položke č. 191 v rámci bytového rozvádzača „Bytový rozvaděč vč. vystrojení (zvonkové trafo, zvonek, 2xjistič 10A, 2xjistič 16A, 1x chránič)“.
Odpověď č. 3	Zadavatel požaduje „Zvonek“ nacenit pouze ve stávající položce 181. U položky 191 se jedná o chybu v textu popisu specifikace položky, tímto vysvětlením zadavatel opravuje chybu textu specifikace položky č. 191 takto: „<u>zvonkové trafo, 2xjistič 10A, 2xjistič 16A, 1x chránič</u>“.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního